

Legionellauppdateringar

Kim O'Carroll

Smittskyddssjuksköterska


Smittskydd Stockholm

Upplägg

- Statistik antal fall
- Några ord om smittspårningar
- Handlingsprogram vid misstänkt vårdrelaterad legionellasmitta
- Tillsynsvägledning kyltorn

Antal fall av legionella i region Stockholm 2011 t.o.m. 25/11-2025

Antal fall per år



Några ord om smittspårningar

- Växt av legionella, men är det verkligen smittkällan?
- Avsaknad av humanisolat
- "Går ej att fastställa, men inte heller avfärda"

Handlingsprogram vid misstänkt vårdrelaterad legionellainfektion

- [Handlingsprogram för legionella.pdf | Vårdgivarguiden](#)
- Förebyggande åtgärder och anvisningar vid misstänkt vårdrelaterad infektion
- Samla flera aktörer i en utredningsgrupp
- Revideras 2026

Handlingsprogram för legionella

Förebyggande åtgärder och handläggning vid misstänkt vårdrelaterad legionellainfektion

Riktlinjen gäller all hälso- och sjukvård, tandvård samt boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar i Stockholms län

Handlingsprogrammet är framtaget av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm i samverkan med Regional Kommunal Hygien Kommitté (RKHK) på uppdrag av regional arbetsgrupp vårdhygien (RAG Vårdhygien).

Syftet med dokumentet är att förebygga förekomst av legionella och anvisa åtgärder vid fall av misstänkt vårdrelaterad legionellainfektion.

Maria Rotzén Östlund
Smittskyddsläkare
Smittskydd Stockholm

Elda Sparrelid
Chefläkare HSF

PM 3. Legionella – Åtgärder då vårdrelaterad infektion misstänks

För **öppenvård** och **tandvård** blir det sällan aktuellt med utredningsgrupp enligt nedan. Smittskydd Stockholm samt Vårdhygien Stockholm har i förekommande fall kontakt med respektive verksamhetschef samt representant från kommunen för provtagning och åtgärder.

För slutenvård och boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar, se nedan:

Bilda utredningsgrupp så snart som möjligt (inom ett par dagar).

Det är obligatoriskt att bilda utredningsgrupp och dess möten och beslut ska dokumenteras.

Gruppen kan initieras av samtliga befattningshavare som ingår i gruppen. Gruppens sammansättning kan anpassas efter lokala behov.

Slutenvård	Boende
Verksamhetschef eller motsvarande (ordf., sammankallande)	Verksamhetschef (ordf., sammankallande)
Chefläkare	
Vårdenhetschef eller motsvarande	Enhetschef eller motsvarande
	Omvårdnadsansvarig sjuksköterska
Patientens behandlande läkare	Patientansvarig läkare
	Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Hygienläkare*	
Hygiensjuksköterska*	Hygiensjuksköterska*
Biträdande smittskyddsläkare alt. smittskyddssjuksköterska vid Smittskydd Stockholm	Biträdande smittskyddsläkare alt. smittskyddssjuksköterska vid Smittskydd Stockholm
VVS-ansvarig för fastigheten	VVS-ansvarig för fastigheten
Miljö- och hälsoskyddsinspektör från aktuell kommun	Miljö- och hälsoskyddsinspektör från aktuell kommun
Representant från Mikrobiologen, Karolinska Universitetssjukhuset	Representant från Mikrobiologen, Karolinska Universitetssjukhuset

* Verksamhet som inte har avtal med Vårdhygien Stockholm om tillgång till vårdhygienisk expertis kontakter enhetschefen för Vårdhygien Stockholm. Se [Kontakta Vårdhygien Stockholm | Vårdgivarguiden \(vardgivarguiden.se\)](#).

Tillsynsvägledning kyltorn

- [Tillsynsvägledning om kyltorn — Folkhälsomyndigheten](#)
- Kyltorn är anmälningspliktiga sedan 2024
- Tillsynsvägledning publicerad 28/11-25